

# Modellierung historischer Börsenstrompreisen

Einfluss der konventionellen Kraftwerksmodellierung

# Agenda

1. Motivation und Forschungsfragen
2. Methodik
3. Ergebnisse
  - i. Einfluss der Modellierungsmethodik
  - ii. Einfluss des tech. Detailierungsgrades
4. Zusammenfassung & Ausblick



# Motivation und Forschungsfragen

„**Warum** sollte man historische EEX-Preise nachbilden, resp.  
modellgestützt konstruieren?“


„Welche **Modellkonfiguration** ist für eine ex-post Analyse des  
Börsenstrompreises am geeignetsten?“

„Welchen Einfluss haben **Methodik** und **Datenseite** auf das  
Gütemaß EEX-Preis?“




# Methodik: Das Optimierungsmodell REMix




## Renewable Energy Mix for sustainable electricity supply (REMix)



# Methodik: Energiesystemoptimierung in REMix



# Methodik: Modellerweiterung „konventionelle Kraftwerke“



## Technologiescharf (LP)

Vereinfachte Modellierung

- Technologie- und Knoten-aggregierte Abbildung
- Tech. und ökonom. Parameter unterliegen Annahmen zu Preispfadentwicklungen, Lernkurven, technologischem Fortschritt (bspw.  $\epsilon_{\text{inv.}}/\text{MW} \downarrow$  u.  $\eta \uparrow$ )
- Historischer Zubau (Platts DB) und Szenariokapazitäten (Leitstudie) für Kraftwerks-dispatch
- Methode: Linear Programming (LP)


## Block-/Kraftwerksscharf (MILP) \*

Detailliertere technische & ökonomische Abbildung

- Blockscharfe Abbildung jedes individuellen Kraftwerks
- Wirkungsgrade in Abhängigkeit von Lastzustand (Teillast), Umgebungstemperatur, (Kühlungsart)
- An- und Abfahrvgänge resp. Kosten durch Brennstoffmehrverbrauch u. erhöhten Verschleiß
- Mindeststillstandzeiten, Differenzierung zw. Heiß-, Warm- und Kaltstart (Brennstoffmehrverbrauch beim Anfahren )
- Methode: Mixed Integer Linear Programming (MILP)

\* Carrón, M., Arroyo, J.M., 2006. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the thermal unit commitment problem. Power Systems, IEEE Transactions on 21, 1371–1378.  
Fichter, T., Trieb, F., Moser, M., 2013. Optimized Integration of Renewable Energy Technologies Into Jordan's Power Plant Portfolio. Heat Transfer Engineering 35, 281–301.

# Methodik



Börsenstrompreis:



# Methodik

## Modellkonfiguration

### i) Modellierungsansatz

- einfaches vs. detailliertes Kraftwerksmodul
- resp. linear- (LP) vs. mixed integer linear programming (MILP)

### ii) Technischer Detailierungsgrad

- Anfahrvorgänge, Teillastverhalten, Mindestbetriebs- und Stillstandzeiten, Einfluss der Umgebungstemperatur auf Wirkungsgrad


### iii) Grad der Aggregation

- Kraftwerks-/Blockscharf, Technologiescharf, Technologie und Baujahr, ...




# Methodik: Modellerweiterung „konventionelle Kraftwerke“


- = Grenzkosten des Preis-setzenden Kraftwerks
- = Brennstoffkosten + Kosten f. CO<sub>2</sub>-Zertifikate



# Ergebnisse i. : MILP- vs. LP- Kraftwerksmodul, Betriebsoptimierung





# Ergebnisse i. : MILP- vs. LP- Kraftwerksmodul, Vergleich d. Preiszeitreihen



# Ergebnisse i. : Zeitreihenanalyse & Korrelationen

„Die ideale Modell-Welt...“




Korrelationen d. Modell-Preise zu EEX-Preisen (Modell-Kalibrierung)






# Ergebnisse i. : Zeitreihenanalyse & Korrelationen

„Die Modell-Realität...“


LP- einfaches Kraftwerksmodul,  $R^2= 0,48$



MILP- detailliertes Kraftwerksmodul,  $R^2= 0,46$




## Ergebnisse ii. : Einfluss des technischen Detailierungsgrad (MILP) am Bsp. Mindestbetriebs- und Stillstandzeiten




# Ergebnisse ii. : Einfluss des technischen Detailierungsgrad (MILP) am Bsp. Mindestbetriebs- und Stillstandzeiten

„mit“,  $R^2= 0,45$



„ohne“,  $R^2= 0,56$



Überprüfung der Ergebnisse mit höherer Granularität hinsichtlich der KW-Klassen



# Zusammenfassung & Ausblick:

- Erneute Ergebnisanalyse mit konsistenten Input-Daten (2006 bzw. 2010)
- Berücksichtigung von Import/Export-Zeitreihen
- erhöhte Anzahl von KW-Klassen im MILP-Modul
- negative Strompreise können nicht abgebildet werden
- Weitere Untersuchungsgrößen/Gütemaße:
  - Vollaststunden Konventionelle
  - CO<sub>2</sub>-Emmisionen
  - Systemkosten
  - Flexibilitätsbedarf, bspw. Speicherfüllstände, Lade-/Entladeleistungen
  - Abregelung EE
  - ... ?



# Vielen Dank!

# Fragen?





Knowledge for Tomorrow

# Backup: BMWi-Projekt „Lastausgleichsoptionen“


1. Abregelung der erneuerbaren Energien wird verringert
2. Verschiebung des Einsatzes konventioneller Kraftwerke
3. Vermeidung des kurzzeitigen Anfahrens konventioneller Kraftwerke
4. Ladesteuerung der E-Mobilität kann kurzzeitiges Anfahren konventioneller KW verhindern
5. Die KWK-Stromerzeugung wird bei geringer EE Einspeisung erhöht
6. Lastmanagement verringert die Abregelung der erneuerbaren Energien

Geothermie	EE-Abregelung
Laufwasser	Pumpspeicher
Steinkohle	Lastmanagement
Biomasse	Import/Export
Öffentliche KWK	WP-Strom
Industrie-KWK	E-Heizer-Strom
Photovoltaik	EV-Ladestrom
Wind	Strombedarf
GuD	
Gasturbinen	




# Backup: Modell

## REMix (Renewable Energy Mix for sustainable electricity supply)



# Backup: Potenzialanalyse



**Solare Einstrahlung**

**Ausschluss: Schutzgebiete**

**Ausschluss: Geomorphologie**

**Ausschluss: Neigung**

**Gesamte Ausschlussmaske**

**PV Potenzial  
(Strahlungsdaten)**

# Backup: Sensitivitäten Speicherbedarf

1. Different generation profiles (weather years) for the RES technologies
2. Germany: share of RES
  - a) Share wind to PV
  - b) High share of RES- the role of biomass
3. Variation of net electricity demand, resp. peak load, variation of load curves
4. Structure of energy supply system with regards to
  - a) P2G for high temperature process heat
  - b) P2G for the transport sector
  - c) e-mobility (charge/discharge control)
  - d) Power2heat: heat pumps, electricity heating
5. Spatial distribution of generation, storage and grid restrictions
  - a) Demand response
  - b) Flexible CHP
  - c) Different heat demand profiles
6. Import/Export, integration into ENTSO-E
  - a) No Import/Export: Germany as an island grid (merely an academic exercise)
  - b) Sensitivities regarding Import/Export
    - i. Installed power of grid interconnection points
    - ii. Flexibility of the European power plant fleet
7. Import of dispatchable CSP electricity



# Backup: Sensitivitäten Speicherbedarf II

8. National grid expansion: identification of spatial distribution of storages
9. Dimensioning of grid interconnection points (increased installed power)
10. Spatial distribution of generation, storage and grid restrictions
11. Modelling of different RES technologies
  - a) Wind energy power plants: strong and weak wind locations
  - b) PV: east-west directions instead of south
12. Prognosis of uncertainty regarding
  - a) RES feed in
  - b) Load
13. Costs
  - a) Price paths fossil, biomass, CO<sub>2</sub> certificates
  - b) Investment costs storages, RES, conventionals, demand response, ...
14. Spatial resolution of the optimisation
15. Flexibility options
  - a) Flexibility of the existing conventional power plants
    - i. Ramp up and ramp down, part load behaviour, minimum idle times
    - ii. Demand for conventional must-run capacities (CHP, ancillary services)
  - b) Demand response
  - c) Flexible CHP
  - d) Different heat demand profiles
16. ...



# Backup: KW-Modellierung in REMix

- Historical power plants installation based on *Platts database*
- Allows to asses how much capacity will be available considering the power plant lifetime (e.g. 30a in right-hand figure)
- Learning curves affect technical- and cost parameters of the power plant cohort



## 2 Conceptual approaches for future scenario capacity

### a) Scenario Validation (Dispatch Optimization):

! Test the reliability of the power supply on an hourly scale and find the least cost operation strategies

### b) Least cost dimensioning (Capacity Optimization):

! Dimension a least cost supply system that can reliably cover the electric load at any time



# Backup: KW-Modellierung in REMix II

## 2 Conceptual approaches for future scenario capacity



### a) Scenario Validation (Dispatch Optimization):

! Test the reliability of the power supply on an hourly scale and find the least cost operation strategies.

### b) Least cost dimensioning (Capacity Optimization):

! Dimension a least cost supply system that can reliably cover the electric load at any time

- The optimization would choose the least cost (conventional) technology which can cover the given load at any time step



# Backup: KW-Modellierung in REMix III


- Conventional capacities are modelled to optimistic at the moment- underestimation of costs and overestimation of some technology parameters, e.g. efficiencies
- Input efficiencies always at full load, no ramping and ramping costs, no consideration of hot-, warm- and cold start
- Part load efficiencies in the simplified power plant model can be included implicit via the efficiency data, i.e. assuming at lower efficiency than the efficiency at max load
- Still this will include a considerable mistake

→ **Necessity for more detailed modelling of conventional power plants!**

# Backup: KW-Modellierung in REMix IV


## Option A. (basic)

- Static efficiency @ one point of the load:  $\eta$  (blr) = max. load
- This approach complies with the todays stage of development of the modelling of conventional power plants in REMix



## Option B. (simplified)

- simplified part load efficiency @ 2 load points: minimal load =  $\eta$  (mlr), maximal load =  $\eta$  (blr)



## Option C. (detailed)

- detailed part load efficiency @ 3 load points: min load =  $\eta$  (mlr), part load =  $\eta$  (mlr), max load =  $\eta$  (blr)
- within the advanced conventional module, all options are modular

